



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
ГОРОДА МОСКВЫ
(МОСГОССТРОЙНАДЗОР)

ул. Брянская, д.9, Москва, 121059, телефон: (499) 240-03-12, факс: (499) 240-03-62, e-mail: stroinadzor@mos.ru
http://www.mos.ru/stroinadzor, ОКПО:40150382, ОГРН:1067746784390, ИНН/КПП:7730544207/773001001

УТВЕРЖДЕНО

Распоряжением Мосгосстройнадзора
от "18" июня 2018 г. № 169-30-Р/ВОС
Заместитель председателя Амелькин А.В.

Номер дела 32797
Экземпляр № 1

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ
ПОСТРОЕННОГО, РЕКОНСТРУИРОВАННОГО ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ, ИНЫХ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, В ТОМ
ЧИСЛЕ ТРЕБОВАНИЯМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И
ТРЕБОВАНИЯМ ОСНАЩЕННОСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИБОРАМИ УЧЕТА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ**

г. Москва

(место составления)

"18" июня 2018 г.

Настоящее ЗАКЛЮЧЕНИЕ выдано

Общество с ограниченной ответственностью
"ГЛАВРЕГИОНСТРОЙ РУМЯНЦЕВО"

(наименование застройщика или заказчика)

ОГРН 5147746239735, ИНН 7719892948.

номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,

105318, г. Москва, ул. Мироновская, д. 25, пом. II, тел. (916) 291-90-10 (495) 363-62-00
(495) 783-02-26.

почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц;

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)

и подтверждает, что объект капитального строительства Комплекс многоэтажных жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения и надземной автостоянкой. Корпус №5 - 1 этап, корпус №4 - 2 этап.

(наименование объекта капитального строительства,

Площадь жилого здания корп. №5 - 1 этап-31904,57 кв.м; Площадь жилого здания корп. №4 - 2 этап - 17095,97 кв.м. Энергоэффективность здания: по проекту -А+(очень высокий), фактически - А+(очень высокий); Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м площади: по проекту -корп.4; корп.5 - 52,33; 42,42 кВт ч/м2 год, фактически корп.4; корп.5 - 52,33; 42,42 кВт ч/м2 год; Заполнение световых проемов: по проекту-оконными блоками в деревянных и алюминиевых профилях с однокамерными и двухкамерными стеклопакетами, фактически - оконными блоками в деревянных и алюминиевых профилях с однокамерными и двухкамерными стеклопакетами; Материалы утепления наружных ограждающих конструкций: по проекту-минераловатными плитами, плитным пенополистиролом типа ППС 25 , фактически - минераловатными плитами, плитным пенополистиролом типа ППС 25; Приборы учета энергетических ресурсов (тип, марка): по проекту - Меркурий 200.02, фактически - Меркурий 200.02.

основные характеристики объекта капитального строительства)

расположенный по адресу: 108811 г. Москва, пос. Московский, Киевское ш., 23 км., д. 14, к. 2; 108811 г. Москва, пос. Московский, Киевское ш., 23 км., д. 14, к. 1

(почтовый

Москва, НАО, район Московский, вблизи д. Румянцево, уч. 3/2

и строительный)

Разрешение на строительство

№ 77-239000-013193-2016 от 24.08.2016 выдано Мосгосстройнадзором до 16.05.2019

(номер, дата выдачи, кем выдано и срок действия)

Положительное заключение экспертизы проектной документации, если проектная документация объекта капитального строительства подлежит экспертизе в соответствии с требованиями статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации

86-Н-16/МГЭ/6904-1/4 от 05.08.2016, ГАУ г. Москвы «Мосгосэкспертиза»

37-Н-18/МГЭ/6904-2/4 от 05.04.2018, ГАУ г. Москвы «Мосгосэкспертиза»

(номер и дата выдачи, кем выдано)

Положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации, если проектная документация объекта капитального строительства подлежит государственной экологической экспертизе

(номер и дата выдачи, кем выдано)

Начало строительства

30.08.2016

(дата начала работ)

Окончание строительства

28.04.2018

(дата окончания работ)

СООТВЕТСТВУЕТ требованиям

технических регламентов и утвержденной проектной документации

иных нормативных правовых актов, проектной документации)


Основанием для выдачи настоящего ЗАКЛЮЧЕНИЯ являются:

Акт проверки № 4818/18 от 14.06.2018


Извещение об устранении замечаний № б/н от 04.06.2018

Главный специалист УН11 ТиНАО		Парфенова Е.В.
Должность	Личная подпись	Ф.И.О.
Советник УНСМ		Баранов И.С.
Должность	Личная подпись	Ф.И.О.
Главный специалист УСН		Ворошилова О.В.
Должность	Личная подпись	Ф.И.О.
Заместитель начальника отдела УНИИ		Кутняков В.В.
Должность	Личная подпись	Ф.И.О.
Консультант УСН		Марченко В.В.
Должность	Личная подпись	Ф.И.О.
Начальник отдела УНСМ		Петров А.Г.
Должность	Личная подпись	Ф.И.О.
Главный специалист УНИИ		Субботин А.В.
Должность	Личная подпись	Ф.И.О.
Заместитель начальника УПН		Шальго Р.С.
Должность	Личная подпись	Ф.И.О.

Экземпляр заключения получил:


Должность

Личная подпись


Ф.И.О.